מט"ש נעתן 01-12/2017

ציאניד	Zn	W	V	Tl	Ti	Sr	Sn	Si	Se	Sb	S	Pb	זרחן	Ni	נתרן	Mo	Mn	Mg	Li	K	Hg	Fe	Cu	Cr	Co	Cd	Ca	Be	Ba	B	As	Al	Ag	טנין	חנקן כללי	פלואוריד	SAR	דטרגנטים אניוניים	מוליכות µs/cm	כלור חופשי	חנקן קלדל	Sulfates	Chlorides	BOD	COD	TSS - 105°C	תאריך דיגום		
	0.158						<0.05					<0.5	4.701	<0.05	76.475	<0.03	0.047				<0.05		0.038	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.227	<0.05	17								72	142		660	114	04-05/01/2017	שפכים	01/2016
													8.7		152																										86		138	64	315	134	15/1/17	קולחים	
	0.351						<0.05					<0.05	6.9	<0.05	79.122	>0.03	0.059				<0.05		0.116	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.103	<0.05	10.9								80	126		680	298	08-09/02/2017	שפכים	02/2016
													7.4		82																										73		121	46	242	114	20/2/17	קולחים	
	0.22						<0.05					<0.05	6.072	<0.05	83.445	<0.03	0.052				<0.05		0.046	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.134	<0.05	2.77								73	147		760	121	05-06/03/2017	שפכים	03/2016
													9.6		114																										62		137	62	275	107	8/3/17	קולחים	
	0.208						<0.05					<0.05	6.591	<0.05	99.208	<0.03	0.05				<0.05		0.063	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.23	<0.05	3.71								77	127		704	78	5/4/17	שפכים	04/2016
													10.8		99																										77		165	59	292	52	13/4/17	קולחים	
	0.189						<0.05					<0.05	7.566		109.842	<0.03	0.047				<0.05		0.044	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.196	<0.05	4.41								67	157		520	110	07-08/05/2017	שפכים	05/2016
													9.2		93																										61		147	20	100	36	17/5/17	קולחים	
	0.128						<0.05					<0.05	6.573	<0.05	92.744	<0.03	0.036				<0.05		<0.03	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.071	<0.05	5								44	146		510	92	06-07/06/2017	שפכים	
	0.149						<0.05					<0.05	5.195	<0.05	52.593	<0.03	<0.03				<0.05		<0.03	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.073	<0.05	5.7								54	149		660	176	14-15/06/2017		
													8		105																										73		162	34	178	44	תחילת פינוי בוצה15/06/2017		06/2016
													8.8		94																										30		144	9.6	137	21	25/6/17	קולחים	
													8.3		106																										30.1		164	12	144	27	28/6/17		
	0.097						<0.05					<0.05	6	<0.05		<0.03	0.033				<0.05		<0.03	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.078	<0.05	5.47								55	148		675	106	04-05/07/2017	שפכים	
													8.8		97																										80.2		149	6	111	22	2/7/17		
													9		100																										5.5		154	13	171	20	5/7/17		
													9		103																										81.3		162	<5	135	21	10/7/17		
													7.8		122																										5.71		152	<5	104	207	12/7/17		
													8		108																										74.21		166	<5	126	14	16/7/17	קולחים	07/2016
													8.3		104																										69.18		161	<5	129	14	18/7/17		
													9.6		90.4																										79.06		140.1	<5	144	<10	23/7/17		
													9.8		100																										75.3		158.07	<5	119	36	25/7/17		
													9.8		99.2																										82.1		173.2	<5	179	100	30/0717		
	0.138						<0.05					<0.05	6.3	<0.05		<0.03	0.039				<0.05		<0.03	<0.03		<0.01				<0.3	<0.05	0.211	<0.05	4.9								21	162.8		756	174	08-09/08/17	שפכים	
													10.1		111																										68.5		171.3	105	228	66	6/8/17		08/2016
													8		108.4																										48.1		167.2	10.62	155	26	8/8/17		
													8.8		110																										67.64		161.7	25	180	42.5	16/8/17		09/2016
													6.5		108.3																										84.99		171.9	12.7	157	10.5	20/8/17	קולחים	10/2016
													7		100																										90.7		160.84	11	116	42	23/8/17		
													7.6		107																										80.3		150.4	10.8	164	43.5	27/8/17		11/2016
													8.6		101.6																										81.7		143.6	<5	127	38	30/8/17		
	0.096		<0.05				<0.05		<0.05		<0.05	5.5	<0.05			<0.03	<0.03		<0.05		<0.05	0.218	0.032	<0.03	<0.03	<0.01		<0.01		<0.3	<0.05	<0.05	<0.05	4.9								41	119.47		875	144	18-19/09/17	שפכים	
													7.2		104.7																										60.7		143.7	11.6	163	92	3/9/17		
	0.076	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.25	<0.05	29.131	<0.02	<0.05	12.98	<0.05	6.514	<0.02	91.973	<0.01	0.028	32.771	<0.05	39.928		0.143	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	94.297	<0.01	0.058	<0.2	<0.05	0.159	<0.05		77	<0.1	2.94	0.4	1300	0.04	71.15		146.35	<5	97	72	6/9/17		12/2016
													7.3		95																										6.6	<10	2.82	0.52	3.23	0.06	79.9		145.44	11.1	115	21	10/9/17		
													5.9		84.3																										58	0.21	3.19	0.46	3.38	0.12	47		155.96	<5	98	18	13/9/17	קולחים	
	0.027	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.217	<0.05	7.652	<0.02	<0.05	12.67	<0.05	5.968	<0.02	88.93	<0.01	0.032	34.287	<0.05	43.558		0.152	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	97.572	<0.01	0.047	<0.2	<0.05	0.102	<0.05		0.52	<0.1	2.79	0.52	3.12	0.08	70.28		148.03	<0.01	113	23	17/9/17		
	<0.02	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.19	<0.05	6.759	<0.02	<0.05	11.81	<0.05	5.309	<0.02	21.472	<0.01	0.02	30.001	<0.05	31.577		0.104	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	85.147	<0.01	0.024	<0.2	<0.05	0.088	<0.05		68	<0.1	0.72	0.52	3.01	0.08	69.7		143.88	10.5	112	23.5	19/9/17		
	0.059	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.218	<0.05	7.689	<0.02	<0.05	13.45	<0.05	5.8	<0.02	93.2	<0.01	0.028	33.15	<0.05	37.333		0.148		<0.02	<0.02	<0.01	94.704	<0.01	0.048		<0.05		<0.05		72	<0.1	2.97	0.56	1120	0.32	70.1		155.6	<5	164	26.5	24/9/17		
	0.049	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.238	<0.05	7.804	<0.02	<0.05	14.62	<0.05	6.533	<0.02	93.794	<0.01	0.026	33.563	<0.05	38.296	<0.001	0.165	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	95.595	<0.01	0.187	<0.2	<0.05	0.234	<0.05		65	<0.1	2.97	0.6	1.71	0.12	61		130.55	11.4	161	35	26/9/17		
	0.203	<0.5	<0.05	<0.03	<0.05	0.189	<0.05	6.6954	<0.05	<0.05	16.89	<0.05	10.112	<0.05	96.484	<0.03	0.05	31.626	<0.05	47.344	<0.05	0.284	0.034	<0.03	<0.03	<0.01	88.739	<0.01	0.04	<0.3	<0.05	<0.05	<0.05	50.5								72	145		1260	198	01-02/11/2017	שפכים	
	0.042	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.227	<0.05	7.659	<0.02	<0.05	13.9	<0.05	7.595	<0.02	95.402	<0.01	0.047	32.934	<0.05	39.648	<0.001	0.137	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	92.675	<0.01	0.029	<0.2	<0.05	0.129	<0.05		52	<0.1	3.06	0.48	1100	0.11	29.6		140.47	11	146	17	1/10/17		
	0.035	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.225	<0.05	7.994	<0.02	<0.05	16.51	<0.05	7.537	<0.02	94.935	<0.01	0.025	35.284	<0.05	40.023	<0.001	0.109	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	98.007	<0.01	0.03	<0.2	<0.05	<0.05	<0.05		60	<0.1	3.08	0.12	1299	0.13	33		151.95	10	142	14.5	3/10/17		
													6.82		91.37																										60	<0.1	3.18	0.36	1180	0.11	44.47		150.56	<5	136	18	8/10/17		
	0.038	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.262	<0.05	<0.02	<0.05	<0.05	13.22	<0.05	7.637	<0.02	98.29	<0.01	0.036	33.35	<0.05	43.022		0.15	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	95.511	<0.01	0.034	<0.2	<0.05	0.156	<0.05		56	<0.1	3	0.32	1334	0.09	50.51		130.68	<5	129	22.5	10/10/17		
	0.041	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.193	<0.05	7.051	<0.02	<0.05	14.58	<0.05	7.479	<0.02	91.898	<0.01	0.028	30.646	<0.05	40.077	<0.001	0.123	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	90.797	<0.01	0.027	<0.2	<0.05	<0.05	<0.05		61	<0.1	3	0.26	1345	0.07	47.66		129.49	<5	102	20	15/10/17		
	0.108	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.198	<0.05	7.476	<0.02	<0.05	14.08	<0.05	8.017	<0.02	92.02	<0.01	0.037	32.398	<0.05	40.813		0.279	0.044	<0.02	<0.02	<0.01	96.051	<0.01	0.053	<0.2	<0.05	0.122	<0.05		66	<0.1	2.93	0.32	1415	0.05	52.05		142	<5	135	30	17/10/17		
	0.083	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.221	<0.05	7.256	<0.02	<0.05	16.11	<0.5	8.801	<0.02	96.396	<0.01	0.035	30.354	<0.05	45.542		0.18	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	89.97	<0.01	0.085	<0.2	<0.05	0.055	<0.05		66	<0.1	2.25	0.75	1820	0.08	63.05		819	<5	203	12.5	22/10/17		
	0.091	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.193	<0.05	7.027	<0.02	<0.05	13.45	<0.05	8.289	<0.02	84.576	<0.01	0.032	29.739	<0.05	43.045		0.28	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	87.878	<0.01	0.033	<0.2	<0.05	0.091	<0.05		85	<0.10	2.81	0.29	1433	0.13	83.23		138	<5	155	26	25/10/17		
	0.078	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.204	<0.05	7.386	<0.02	<0.05	12.87	<0.05	8.383	<0.02	95.667	<0.01	0.038	31.998	<0.05	51.681		0.651	0.02	<0.02	<0.02	<0.01	94.887	<0.01	0.065	<0.2	<0.05	0.056	<0.05		72	<0.1	3.06	0.42	988	0.09	69		162	15	374	48	29/10/17		
	0.056	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.212	<0.05	7.724	<0.02	<0.05	14.65	<0.05	9.076	<0.02	96.857	<0.01	0.041	29.749	<0.05	56.639		0.384	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	94.483	<0.01	0.063	<0.2	<0.05	0.054	<0.05		59.3	<0.1	3.14	0.38	1367	0.1	56.4		132.78	15	262	332	1/11/17		
	0.08	<0.1	<0.02	<0.2	<0.02	0.208	<0.05	6.886	<0.02	<0.05	14.21	<0.05	9.268	<0.02	91.829	<0.01	0.04	32.462	<0.05	57.867	<0.001	0.385	0.023	<0.02	<0.02	<0.01	98.889	<0.01	0.056	<0.2	<0.05	0.118	<0.05		44.5	<0.1	3.16	0.62	1824	0.19	38.8		137.52	113	330	40	5/11/17		
	0.065	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.217	<0.05	7.465	<0.02	<0.05	15.18	<0.05	9.439	<0.02	96.262	<0.01	0.048	31.494	<0.05	66.68		0.382	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	98.96	<0.01	0.057	0.374	<0.05	0.054	<0.05		73.9	0.12	3.28	0.44	1776	0.08	69.2		158.52	48	274	166	8/11/17		
	1.064	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.224	<0.05	2.662	<0.02	<0.05	15.34	<0.05	9.59	<0.02	119.432	<0.01	0.056	36.22	<0.05	69.791		0.456	0.026	<0.02	<0.02	<0.01	108.27	<0.01	0.06	<0.2	<0.05	0.208	<0.05		76.2	0.32	3.58	0.7	1837	0.14	72.69		281.56	166	435	138	13/11/17		
	0.105	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.257	<0.05	8.086	<0.02	<0.05	16.3	<0.05	12.028	<0.02	99.723	<0.01	0.074	46.621	<0.05	73.781		0.494	0.033	<0.02	<0.02	<0.01	121.12	<0.01	0.072	<0.2	<0.05	0.2	<0.05		76.2	0.47	3.52	0.69	1798	0.17	70.28		167.72	202	429	170	16/11/17		
	0.125	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.264	<0.05	8.78	<0.02	<0.05	16.19	<0.05	12.636	<0.02	108.998	<0.01	0.074	43.863	<0.05	80.712		0.568	0.043	<0.02	<0.02	<0.01	126.33	<0.01	0.082	<0.2	<0.05	0.26	<0.05		66	0.11	3	0.56	1788	0.12	76.21		1066.17	296	441	162	19/11/17		
	0.094	<0.5	<0.5	<0.02	<0.02	0.22	<0.05	6.87	<0.02	<0.05	14.46	<0.02	9.964	<0.02	90.909	<0.01	0.059	33.582	<0.05	69.213	<0.001	0.473	0.179	<0.02	<0.02	<0.01	97.664	<0.01	0.063	<0.2	<0.02	0.432	<0.05			0.33	2.86		1649	0.11	64.8		161.62	286.1	490	206	22/11/17		
	0.135	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.219	<0.05	7.315	<0.02	<0.05	14.47	<0.05	9.237	<0.02	88.966	<0.01	0.057	32.287	<0.05	63.277	<0.001	0.609	0.031	<0.02	<0.02	<0.01	96.459	<0.01	0.065	<0.2	<0.05	0.163	<0.05			0.15	2.83		1575	0.11	65.98		143.87	292.8	312	141	26/11/17		
	0.053	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.215	<0.05	7.126	<0.02	<0.05	13.57	<0.05	11.169	<0.02	91.201	<0.01	0.066	30.152	<0.05	56.251		0.546	0.021	<0.02	<0.02	<0.01	83.926	<0.01	0.038	0.987	<0.05	0.112	<0.05			0.28	132.5		1597	0.08	58.86		132.9	126	420	94	29/11/17		
	0.105	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.214	<0.05	3.144	<0.02	<0.05	14.26	<0.05	8.934	<0.02	89.082	<0.01	0.056	32.556	<0.05	52.006	<0.001	0.501	0.02	<0.02	<0.02	<0.01	95.992	<0.01	0.061	0.357	<0.05	0.067	<0.05		62.5	0.21	2.83		1539	0.08	55.12		153.5	96	205	104	3/12/17		
	0.133	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.207	<0.05	7.394	<0.02	<0.05	14.45	<0.05	8.755	<0.02	86.199	<0.01	0.051	27.048	<0.05	41.943		0.452	0.032	<0.02	<0.02	<0.01	81.843	<0.01	0.059	<0.2	<0.05	0.246	<0.05		127	0.23	3.09		1561	0.16	73.1		144.4	135	400	76.5	6/12/17		
	0.111	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.215	<0.05	7.658	<0.02	<0.05	15.63	<0.05	9.329	<0.02	88.839	<0.01	0.058	32.668	<0.05	42.715	<0.001	0.411	0.024	<0.02	<0.02	<0.01	96.171	<0.01	0.061	<0.2	<0.05	0.259	<0.05		78	0.23	2.82		1562	0.05	74.01		158.91	46	235	53	10/12/17		
	0.169	<0.1	<0.02	<0.02	<0.02	0.227	<0.05	7.798	<0.02	<0.05	14.53	<0.05	7.484	<0.02	93.013	<0.01	0.058	27.348	<0.05	45.03	<0.001	0.488	0.052	<0.02	<0.02	<0.01	76.052	<0.01	0.076	<0.2	<0.05	0.435	<0.05		69	0.22	3.29		1627	0.03	68.3		138.3	88	239	117.5	13/12/17		
	0.123	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.232	<0.05	6.938	<0.02	<0.05	15.56	<0.05	8.154	<0.02	88.681	<0.01	0.06	37.054	<0.05	41.061	<0.001	0.418	0.033	<0.02	<0.02	<0.01	102.56	<0.01	0.065	<0.2	<0.05	0.131	<0.05		51.6	0.11	2.69	1.52	1719	0.07	5.2		129.85	33.24	188	68.5	17/12/17		
	0.126	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.207	<0.05	7.104	<0.02	<0.05	14.51	<0.05	7.457	<0.02	73.035	<0.01	0.054	34.458	<0.05	33.967	<0.001	0.358	0.035	<0.02	<0.02	<0.01	89.962	<0.01	0.058	<0.2	<0.05	0.114	<0.05		97	0.24	2.35	0.32	1684	0.12	64.1		281	150	310	26.5	20/12/17		
	0.09	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.197	<0.05	6.755	<0.02	<0.05	14.26	<0.05	6.82	<0.02	70.449	<0.01	0.048	34.038	<0.05	30.921	<0.001	0.312	0.028	<0.02	<0.02	<0.01	86.51	<0.01	0.054	<0.2	<0.05	0.07	<0.05		47.4	<0.1	2.28	0.34	1650	<0.05	49.1		123	38.04	190	99	24/12/17		
	0.072	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.177	<0.05	5.565	<0.02	<0.05	8.829	<0.05	4.235	<0.02	75.131	<0.01	0.046	27.479	<0.05	31.875	<0.001	0.291	0.026	<0.02	<0.02	<0.01	80.591	<0.01	0.05	<0.2	<0.05	0.175	<0.05		43.3	<0.1	2.61	0.4	1588	<0.05	47.4		122	13	290	20	26/12/17		
	0.094	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.05	7.908	<0.02	<0.05	17.14	<0.05	8.467	<0.02	96.819	<0.01	0.054	38.152	<0.05	57.612	<0.001	0.344	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	114.17	<0.01	0.04	<0.2	<0.05	0.166	<0.05		64	<0.1	2.8	0.42	846	<0.05	74.9		121	13	201	32	31/12/17		
	0.172	<0.5	<0.05	<0.03	<0.05	0.201	<0.05	2.173	<0.05	<0.05	24.08	<0.05	6.604	<0.05	81.919	<0.03		26.375	<0.05	33.06	<0.05	0.386	0.045	<0.03	<0.03	<0.01	81.945	<0.01	0.083	<0.3	<0.05	0.099	<0.05	40.15								48	117.5		745	270	05-06/12/17	שפכים	
0.005	0.2		0.1						0.02			0.1	12	0.2	150	0.01	0.2			2.5		0	2	0.2	0.1	0.05	0.01		0.1		0.4	0.1	5		60	2	5	2	1.4	1			250	20	150	30	השקייה מקלאית מוגבלת מט"ש שניצר		