

לשכת הבריאות
אקו

אגף תלכודת נגיף

MINISTRY OF HEALTH
DISTRICT HEALTH OFFICE
AKKO S.D. - NORTHERN DISTRICT

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
الناصرة

משרד הבריאות
לשכת הבריאות הנפתית
נפת עכו - מחוז הצפון

י"ב חשון תשע"ב
09 נובמבר 2011
3509-11

לכבוד

מאגיד ארטיסטי

בנין הולדל אלז (נקים)

קניון לכבד (נצבון), ת.צ. 9040

א.ג.נ.

הואגיד מעייבות ז"ב בע"מ

20-11-2011

פ ו ס ק ב ל

הנויון: נקודות תזון/הזנת דלקים וכד" בנקודות מערכות מי שתייה

עקב ארוע של החזרת סולר למערכת מי השתייה בעיר צפת שהתרחשה השנה הנכבד מדישים:

1. לבצע בדיקה יסודית לגבולות הנכס-מבני מגורים, עסקים, ביניינים ציבוריים ובמיוחד מוסדות רפואה, חינוך ואתרים אחרים המשתמשים בסולר/נפט/דלקים אחרים לשימושים שונים(מערכות הסקה, חימום מי צריכה ו/או צריכה אחרת) שצינור הזנתם אינו בקרבת מערכת מי השתייה. במזיה ונמצא כאמור לעיל יש לדאוג לניתוקם המידי ממערכת מי השתייה או לחילופין להגן על המערכות בהתאם לתקנות בריאות העם(מכשיר למניעת זרימת מים חוזרת) 1992-עזרון 2000, הליית(עזרון 2007) ותקן ישראלי 12051. הדרישות חלות גם על מערכות כיבוי אש.

על ספקי המים להבטיח ביצוע הדרישות בהתאם לדרישות הג"ל.

2. לדרוש שיציבו שילוט בכיתוב ברור בצבע אדום בנקודות תזון/סולר/נפט/ואחר לניו צינוו ההזנה מייזיוו.

דרישותנו זלעיל ימנעו אירועים של החזרת דלקים למערכות מי השתייה ופגיעה בקרב התושבים.

נכבוד רב,
אשתו גלבע
מפקחת נפתית לבריאות

העתק: דר' ש.שיהאב-רופא הנפה יכאן
מחלקת בריאות הסביבה ל.ב. מחוזית, נצרת