

INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY

AND CONSUMER GOODS LTD.

9 Ha'Shalom Rd., Neshet, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702

www.microb.co.il



מכון למיקרוביולוגיה של מזון

ומוצרי צריכה בע"מ

דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074-04, פקס' 8210702-04

E-mail: info@microb.co.il



Sampling Date: 25.10.15 תאריך דיגום:
Arrival Date: 25.10.15 תאריך קבלה:
Test Date: 25.10.15 תאריך הבדיקה:
Temp.: דיגום:

תוצאות בדיקות מים כימיה

תעודת בדיקה מס' 44

Producer:
Sampling:

אמ מור ייזום

ע"י הלקוח

תאגיד - מעיינות זיו

דרך אלוף עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון נפה: נפתית עכו

משה דיין

Ref. No.: טמפ' / מס' אסמכתא:

יצרן:

נדגם:

אתר:

כתובת/נפה:

לידי:

עופרת	נחושת	ברזל	זרחן כללי	סולפט	כלורידים	TDS כלל מוצקים מומסים	TS כלל מוצקים	pH	Description of Sample תיאור הדוגמא	Lab No. 10
*	*	*	14XXXP(Merck)	14XXSO4 (Merck)	SM4500Cl ⁻ D	SM2540C	SM2540B	SM4500-H+B		
<0.004	<0.004	<0.02							נקודה 1 צומת יסמין, מס.דגימה: 376224	2903/1
				עד 250	עד 400			9.5-6.5	דרישות התקן (תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) התשע"ג 2013)	
			0.5	5	10	10	10		LOQ	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

הבדיקות המסומנות ב-* בתעודה זו, נעשו ע"י קבלן משנה.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים.

הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובינלאומיים.

*** ראה נספח מצורף**

** דיגום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

תאריך: 08.11.15 ראש תחום איכות הסביבה-רחלי ברק M.Sc. ד"ר עירית וייזר, מנהלת המעבדה סוף תעודה

טופס מס' 408 גרסה מס' 7 27.10.14