INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
9 Ha'Shalom Rd., Nesher, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
www.microb.co.il

ISRAC
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
ISO/IEC 17025
No. 26 מס.

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
ומוצרי צריכה בע"מ
דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074-04, פקס' 8210702-04
E-mail: info@microb.co.il

תוצאות בדיקות מים כימיה

Sampling Date: 25.10.15 תאריך דיגום:
Arrival Date: 25.10.15 תאריך קבלה:
Test Date: 25.10.15 תאריך הבדיקה:
Temp.: דיגום:
Ref. No.: טמפ':
מס, אסמכתא:

תעודת בדיקה מס' 46

Producer: **אמ מור ייזום** יצרן:
Sampling: **ע"י הלקוח** נדגם:
תאגיד - מעיינות זיו אתר:
דרך אלוף עוזי נרקיס , קניון כוכב הצפון נפה: נפתית עכו כתובת/נפה:
לידי: **משה דיין**

Lab No. 10	תיאור הדוגמא Description of Sample	pH	TS כלל מוצקים	TDS כלל מוצקים מומסים	כלורידים	סולפט	זרחן כללי	ברזל	נחושת	עופרת
		SM4500-H+B	SM2540B	SM2540C	SM4500Cl⁻D	14XXXSO4 (Merck)	14XXXP(Merck)	*	*	*
2903/4	נקודה 4 עיריית מעלות תרשיחא , מס. דגימה: 376226							<0.02	<0.004	<0.004
	דרישות התקן (תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) התשע"ג 2013)	9.5-6.5			עד 400	עד 250				
	LOQ		10	10	10	5	0.5			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הנן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.
הבדיקות המסומנות ב-* בתעודה זו, נעשו ע"י קבלן משנה.
התוצאות מתיחסות לפריט שנבדק בלבד.
יש להתיחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.
אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים.
הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובינלאומיים.

* **ראה נספח מצורף**

** דיגום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

תאריך 08.11.15 ראש תחום איכות הסביבה-רחלי ברק M.Sc ד"ר עירית וייזר, מנהלת המעבדה סוף תעודה

טופס מס' 408 גרסה מס' 7 27.10.14