INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
9 Ha'Shalom Rd., Nesher, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
www.microb.co.il

ISRAC
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
ISO/IEC 17025
No. 26 מס.

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
ומוצרי צריכה בע"מ
דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 04-8207074, 8207587, פקס' 04-8210702
E-mail: info@microb.co.il

תוצאות בדיקות מים כימיה

Sampling Date: 07.12.15 תאריך דיגום:
Arrival Date: 07.12.15 תאריך קבלה:
Test Date: 07.12.15 תאריך הבדיקה:
Temp.: דיגום:

תעודת בדיקה מס' 62

Producer: **אמ מור ייזום** יצרן:
Sampling: **ע"י הלקוח** נדגם:
כפר ורדים אתר:
כפר ורדים רחוב תבור, נפה: נפתית עכו כתובת/נפה:
משה דיין **לידי:**

Ref. No.: טמפ':
מס, אסמכתא:

Lab No. 12	תיאור הדוגמא Description of Sample	pH	TS כלל מוצקים	TDS כלל מוצקים מומסים	כלורידים	סולפט	עכירות	ניטראטים	פלאוריד
		SM4500-H+B	SM2540B	SM2540C	SM4500Cl⁻D	14XXXSO4 (Merck)	SM2130B	Merck 14563	*
3181/1	כפר ורדים רחוב תבור, NW0006356								<0.2
	דרישות התקן (תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) התשע"ג 2013)	9.5-6.5			עד 400	עד 250	עד 1	עד 70	
	LOQ		10	10	10	5	0.1	0.5	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	NTU	mg/L	mg/L

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הנן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.
הבדיקות המסומנות ב-* בתעודה זו, נעשו ע"י קבלן משנה.
התוצאות מתיחסות לפריט שנבדק בלבד.
יש להתיחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.
אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים.
הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובינלאומיים.

* **ראה נספח מצורף**
גום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 00.30

תאריך 14.12.15 ראש תחום איכות הסביבה-רחלי ברק M.Sc ד"ר עירית וייזר, מנהלת המעבדה סוף תעודה